

Obec Ochodnica, Ochodnica č. 121, 023 35 Ochodnica

Vysvetlenie a doplnenie Výzvy na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmet zákazky:

Multifunkčné ihrisko v Ochodnici.

Druh zákazky: a) dodávka tovarov b) poskytnutie služieb c) uskutočnenie stavebných prác

Druh postupu: prieskum trhu s výzvou na predloženie ponúk

Verejný obstarávateľ vysvetľuje a dopĺňa výzvu na predkladanie ponúk na základe doručených otázok záujemcom nasledovne:

- 1. oznamuje všetkým záujemcom, že mení bod 11 Výzvy na predkladanie ponúk nasledovne:**

Staré znenie:

- 11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky: 19.8.2020 do 12,00 hod.** miestneho času v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky uvedeného v bode 1 . Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Na obale uvedie:
 - názov a adresu verejného obstarávateľa,
 - obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača;
 - označenie „súťaž – neotvárať“ a heslo:
“ Multifunkčné ihrisko v Ochodnici.“

Nové znenie:

- 11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky: 21.8.2020 do 12,00 hod.** miestneho času v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky uvedeného v bode 1 . Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Na obale uvedie:
 - názov a adresu verejného obstarávateľa,
 - obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača;
 - označenie „súťaž – neotvárať“ a heslo:
“ Multifunkčné ihrisko v Ochodnici.“

- 2. na základe doručených otázok záujemcu:**

Otázky znenie:

Položka č. 34 *Športový povrch - umelý trávnik lepený na zemnú pláň*- uvádza sa, že požadujete výšku vlákna **minimálne 60 mm**, a zároveň sa píše že trávnik má byť multifunkčný.

Trávnik prestáva byť multifunkčný od výšky 20-24 mm, výška 60 mm je už čisto futbalový.

Z tohto dôvodu je úplný nezmysel uvádzať položku č. 39 *Športový povrch umelá tráva - príplatok za viacfarebné prevedenie* – kde požadujete čiarovanie na tenis. Pri výške 60mm si nezahráte tenis, loptička sa nebude vôbec odrážať, gumová výplň trávnik a dlhé vlákna pohltia

Obec Ochodnica, Ochodnica č. 121, 023 35 Ochodnica

všetkú pohybovú energiu loptičky. Umelé trávniky s výškou vlákna 60 mm v červenej farbe sa ani nevyrábajú, dvojfarebné prevedenie by ani nebolo možné dodať.

Taktiež v časti **1-ZEMNÉ PRÁCE** a **2-ZÁKLADY** všetky položky spojené so základovou konštrukciou pre basketbal sú zbytočné, pretože na trávniku s výškou vlákna 60 mm si ho nezahráte (rovnaká situácia ako pri tenise).

Položka č. **58 Montáž zariadenia športových ihrísk (basketbal)** – položka nemá opodstatnenie pri umelom trávniku s výškou vlákna 60 mm.

Položka č. **35 Kremičitý piesok 05/10 (napr. ST 05/10)** – udáva množstvo 20 456,352 **ton**, máme za to že to majú byť **kilogramy**.

Ako bude verejný obstarávateľ posudzovať splnenie parametrov pri poskytnutých vzorkách umelého trávnikára keď v ponuke sa nepredkladá technický list umelého trávnikára v ktorom by mali byť uvedené minimálne parametre?

Ďalej žiadame verejného obstarávateľa aby kvôli nezrovnalostiam vo výkaze výmer, ktoré je treba opraviť alebo vysvetliť, predĺžili lehotu na predkladanie cenových ponúk.

Odpovede znenie:

- Položka č. **34 Športový povrch - umelý trávnik lepený na zemnú pláň**- PD bola spracovaná v zmysle Prílohy k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 č. 793/2019, v ktorej sa uvádza, že povrch bude "Umelý trávnik 3. generácie 60mm (min. 3 kg/m² bez vsypu)". Parametre trávnikára sú popísané v technickej správe v časti "
- Položka č. **39 Športový povrch umelá tráva - príplatok za viacfarebné prevedenie** – toto je príplatok za iné farebné prevedenie trávnikára- čiary (biela farba), ako je štandardné - zelené- (chybný zápis v položke 39 - nie tenis ale futbal)
- Položka č. **35 Kremičitý piesok 05/10 (napr. ST 05/10)** – má byť množstvo 20,456 ton resp. 20 456,352 kg.
- Prevažne sa ihrisko bude využívať na loptové hry ako je futbal a nohejbal. Okrajovo aj basketbal. Z uvedeného dôvodu investor požaduje osadenie aj basketbalových košov vrátane prác s tým súvisiacich.

Ostatné zostáva nezmenené.

Ing. Miloš Veselý
administrátor VO